

پیوست:

- ۱- دستگاه دارای توان 880 KWE,1610 A,1100 KVA در شرایط Standby و 1000KVA,800KWE,1464 A Prime باشد.
- ۲- تولید دستگاه مربوط به سال ۲۰۱۹ باشد.
- ۳- دستگاه برند درخواستی ساخت کشور چین- برزیل- هند و یا رومانی و... مورد تایید نمی باشد.
- ۴- دستگاه باید قابلیت تاییدیه و یا احراز هویت و اصالت بصورت On line، از کمپانی سازنده را داشته باشد.
- ۵- دستگاه مجهز به منبع ذخیره سوخت کنار دستگاه به ظرفیت حداقل ۱۵۰۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات و لوازم اندازه گیری سطح باشد.
- ۶- دستگاه باید مجهز به تابلو کنترل Manual به برد اصلی کمپانی سازنده و قابلیت Synchronic باشد. برد مجهز به پورت بوده و در صورت درخواست خریدار توسط فروشنده در محل سایت بهره برداری به روی سیستم تحویلی خریدار مانیتور گردد و کلیه Register map های آن به خریدار تحویل گردد.
- ۷- دستگاه مجهز به شارژر باتری های راه انداز الکتریکی- اتوماتیک با ظرفیت 24v/5-10 A و تولید شرکت سازنده دستگاه باشد.
- ۸- دستگاه مجهز به هیتر الکتریکی و اتوماتیک با برند سازنده دستگاه و یا کمپانی آمریکا Kim Hot Start باشد.
- ۹- منبع آگروز از نوع دو جداره باشد.
- ۱۰- باتری های راه انداز باید توان حداقل 150/200 A/H به همراه کابل و راک باتری باشد.
- ۱۱- دستگاه مجهز به روغن Turbo Diesel/15w40, Anti-Freeze آب مخصوص رادیاتور با اسیدپتیه پایین و استاندارد باشد.
- ۱۲- دستگاه دارای لرزه گیر آکاردئونی باشد.
- ۱۳- کلیه اطلاعات و دستور العمل های بهره برداری و تعمیر و نگهداری و همچنین نقشه دستگاه در سه نسخه ارائه شود.
- ۱۴- دستگاه باید دارای پروانه گمرکی و پکینگ لیست باشد. به نحوی که از درگاه اداره کل گمرکات کشور و توسط خریدار قابل پیگیری باشد.
- ۱۵- حداقل ۲۴ ماه گارانتی از زمان تحویل فیزیکی و یا ۲۰۰۰ ساعت کارکرد دستگاه از زمان راه اندازی و خدمات پس از فروش به مدت ۱۵ سال مورد تعهد فروشنده می باشد.
- ۱۶- راه اندازی دستگاه و تجهیزات جانبی بصورت دستی و اتوماتیک و سنکرون و انجام کلیه تستهای مورد نیاز خریدار، توسط فروشنده در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.

۱۷- آموزش تخصصی راهبری دستگاه به حداقل ۳ نفر از پرسنل خریدار انجام شود.

۱۸- بارگیری و حمل تا درب سایت بهره برداری بر عهده فروشنده می باشد (در صورت درخواست خریدار مستقر کردن دستگاه بر روی فونداسیون با اعلام قیمت جداگانه از سوی فروشنده قابل انجام است) .

۱۹- دیزل ژنراتور و مدارک مربوط در محل بسته بندی و قبل از بارگیری توسط کارشناس خریدار و بوسیله Load Bank تست می گردد. (هزینه تجهیزات و تست بر عهده فروشنده می باشد)

۲۰- ارائه حداقل ۱۰ نمونه فرم تایید مرغوبیت کالا و خدمات پس از فروش از سوی ارگان های دولتی و خصوصی.

۲۱- ارائه حداقل ۵ قرارداد مهمور بصورت جدول با ذکر: خریدار، محل نصب، شماره تلفن ثابت مدیر پروژه و امضا کننده قرارداد در خصوص فروش دیزل ژنراتور با ظرفیت مشابه دستگاه درخواستی.

۲۲- ارائه گواهی مبدا دیزل ژنراتور قبل از حمل دستگاه به ایران الزامی است.